



Veszprém, Budapest u. 2.
H-8201. Veszprém Pf.: 98
Telefon/fax: (88) 327-264
Telefon: (88) 326-070

VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

5239/2003.

Ügyintéző: Soós István bh. főmérnök

HATÁROZAT

A Veszprémi Bányakapitányság az 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 44. § (1) bek. alapján az építető kérelmére

Dunaalmás hrsz. 0704/15 területen létesített PB palacktöltő

használatbavételét az alábbiak szerint engedélyezi:

1. A létesítmény építetője és üzemeltetője: **Közép-Európai Gázterminál RT.,
2545 Dunaalmás, 10-es főút 74. km**
2. A töltőüzem létesítési engedély száma: **2253/2003.**, 2003. május 22.
3. A létesítés helye: **Dunaalmás hrsz. 0704/35** leválasztott üzemi terület.

a.) A létesítmény rendeltetése:

- póbé gáz tárolása 5 m³-es tartályban,
- 5-11-11,5 és 23 kg töltetsúlyú gázpalackok töltése,
- gázpalackok töltősúlyának pontos mérése,
- gázpalackok adatainak ellenőrzése,
- a gázpalackok tömörség-vizsgálata,
- a gázpalackok átmeneti tárolása.

b.) Töltőüzem kapacitása:

Napi 200 db 11,5 kg-os gázpalack töltése, szükségletek szerint 2,3 t/nap kapacitással az 5 kg-os ill. 23 kg-os töltősúlyú gázpalackokban is.

4. A töltőüzem létesítésénél közreműködő szakhatóságok a használatbavételhez az alábbiak szerint járultak hozzá.
 - **Tata Város Jegyzője, mint I. fokú Építésügyi Hatóság** (ü.sz.: XVII-650/2003) – kikötés nélkül,

- **Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség:** (ü.sz.: 10.497-5/2003) – feltételek közlése nélkül,
- **Tatabánya Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Tatabánya:** (ü.sz.: D-247/7/2003) – kikötés nélkül,
- **Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Győr:** (ü.sz.: 29.877-4/2003) – kikötés nélkül,
- **Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Tata Városi Intézete Tata** (ü.sz.: 519-6/2003) „Közegészségügyi szempontból hozzájárulok, ... Vegye figyelembe a 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet előírásait.”
- **Komárom-Esztergom Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, Tata** (ü.sz.: 3627-5/2003) – feltételekkel „... a használat során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett (szomszédos) termőföld minőségében kárt ne okozzanak. A beruházással érintett birtoktest beépítetlen terület részén a rendszeres gyommentesítés elvégzéséről a terület tulajdonosa köteles gondoskodni...”

5. A technológiai berendezések méretezési és engedélyezési nyomása **1,6 MPa**
6. A töltőüzem biztonsági övezete az üzemi kerítéstől mérve **15 m**
7. A használatbavételi engedély **meghatározatlan ideig** érvényes.

Ezen határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetékmentes.

Esetleges fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárást kezdeményező fél az I. fokú eljárásra megállapított díj 50 %-át (jelen esetben: 32.500 Ft) köteles az eljárás megindításával egyidejűleg megfizetni.

I n d o k o l á s :

A Bányakapitányság a rendelkező rész szerint határozott, mert az építető - aki egyben üzemeltető is - által kezdeményezett (ü.sz.: DK-773/03, Bk. ü.sz.: 5239/03, 2003. október 6.) használatbavételi eljárás során az alábbiakat állapította meg:

- A töltőüzem építése 2003. május 22-én kiadmányozott, 2253/2003. számú létesítési engedély alapján valósult meg, attól történt eltérések, változások a tervező közreműködésével történtek és azokat a használatbavételi eljárás helyszíni szemlén (2003. 10. 22., Bk. ü.sz.: 5718/03) – megfelelő dokumentálás mellett – a bányafelügyelet képviselői tudomásul vették.
- Az építető a bejelentési (munkakezdés, műszaki felülvizsgálat, nyomáspróbák, próbaüzem megkezdése) kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
- A próbaüzem ideje alatt (2003. 07. 01.-2003. 09. 01. meghosszabbítva 2003. 10. 15-ig) üzembiztonságot befolyásoló meglábasodás, esemény nem történt.
- A kivitelezés során az építető – aki egyben fővállalkozó is volt – az engedélyezési tervben rögzített és a létesítési engedélyben előírt vizsgálatokat a szerződött alvállalkozóival elvégezte, annak bizonylatát a kérelemhez csatolta.

- Az építtető – aki egyben üzemeltető is – a töltőüzem működéséhez szükséges szolgálati és technológiai utasításokkal rendelkezik, a tárgyi és személyi feltételek adottak.
- A helyszíni szemlén a jelenlévők megállapították, hogy a töltőüzem üzemeltetésre alkalmas és az használatba vehető.
- Az építtető a helyszíni szemlén megállapított hiánypótlási kötelezettségének 2003. november 5-én eleget tett.

A rendelkező rész 4. pontja a közreműködő szakhatóságok nyilatkozatát tartalmazza.

A rendelkező rész 5. pontja a tervadatot tartalmazza, a 6. pontja – a töltőüzem biztonsági övezetének megállapítása – a 6/1982. (V. 6.) IpM rendelet előírásán alapul.

A használatbavételi eljárást megelőzően a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – külön eljárás keretében – 285-62/7/2003. számon hozzájárult a töltőüzem használatbavételi engedélyének kiadásához.

Az építtető a engedélyezési díjat a 36/1997. (VI. 27.) az. IKIM rendelettel módosított 50/1994. (XII. 31.) IKM rendelet szerint befizette, erről készült banki másolatát megküldte.

A Bányakapitányság a fellebbezés lehetőségét az 1957. évi IV. tv. (Áe.) 62. §-a alapján biztosította.

A Bányakapitányság a használatbavételi engedélyt az 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) felhatalmazása alapján adta ki.

Veszprém 2003. november 6.



K a p j á k :

1. Közép-Európai Gázterminál Rt., 2544 Dunaalmás, Pf. 10. (+ számla)
2. Tata Város Jegyzője, 2890 Tata, Kossuth tér 1.
3. Éd. Környezetvédelmi Felügyelőség, 9021 Győr, Árpád u. 28-32.
4. Tatabánya Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, 2800 Tatabánya I., Ságvári E. u. 18.
5. Éd. Vízügyi Igazgatóság, 9021 Győr, Árpád u. 28-32.
6. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Tata Városi Intézete, 2890 Tata, Rákóczi F. u. 9.
7. Komárom-Esztergom Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Szolgálat, 2890 Tata, Új u. 17.
8. Quality Audit Kft., 8800 Nagykanizsa, Kinizsi P. u. 59.